

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Sala Termica P7º Norte Clinica
Descripción	Vex 09 Shaf Basura P1º Al P5º
Marca	S&P
Modelo	TD2000/315
Serie	BK514058

N° de Activo Fijo	50000880-0
N° OT	10014
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Mayo, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0
-------------------------------------	---

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor		✓	0.98			1.1

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 02-05-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica