

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire						
Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica						
Uma 85 Banco De Sangre						
YORK						
BPS7						
ZLLM015807						

N° de Activo Fijo

50000567-0

2593

Mantención

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Vitacura 5951 Octubre, 2021

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.5			
Calor	39.9			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	9.4
-------------------------------------	-----

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.55	1.58	1.72	3.15
Motor 2	~		1.76	1.89	1.74	3.55

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 08-10-2021

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanan Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica