

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|---|
| Piso 3 Mo |
| ÁREA LIMPIA UNIDAD DE CUIDADOS NEONOTALOGIA CENTRO, PISO 3 MO YORK |
| YGFC03CBAHEFXR |
| 50531N09400632 |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| | |
| ~ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 73 |
|-------------------------|------------|
| N° de Activo Fijo | 50001921-0 |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|----|--|
| Frío | 11 | |
| Calor | 0 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 3.6 | 3 | 2.4 | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.32 0.28 0.27 0.49 Motor 2

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 30-11-2021 | | |

Motor 1

Motor 3

30-11-2021

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica