

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Casa N° 5959 Concilio Vaticano	
Casa N° 5959 Sala Pmo	
ANWO	
GES9E-D00	
THS-4	

N° de Activo Fijo 50002945-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3231
Vitacura 6080
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.5	
Calor	43.9	
Retorno		

			Medición de Consumos Electricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.2			0.37
Ventilador Interior						
Compresor 1						3.3
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	20-10-2021

Técnico 1

Técnico 2

Yohansson Henrito
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica