

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. P7º Sur-A Clinica
Uma 04 Esterilización Nº1
YORK
YSM08H3GCB6CC51
ZLLM015815

N° de Activo Fijo 50000184-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7080
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
~

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	10.2
Calor	10.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	10.4
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		3.18	3.26	3.12	6.42
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención:

Técnico 1 **Xavier Matute** Técnico 2 **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2

10-02-2022

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Responsable Clínica V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico