

| | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Equipo: | Cortina De Aire | N° De Activo: | 50002981-0 |
| Ubicación: | Sub.1° Mo | Cliente: | Mo |
| Descripción: | Ca- 1335 Salida de Carro | Periodo Ejecución | Mayo, 2021 |
| Marca: | Midea | Area | |
| Modelo: | CAC-120C2 | Mantenimiento preventivo | ✓ |
| Serie: | 8500210001335 | | |

| | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA | | | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE CORREAS | | | | | | | | | | N/A |
| ALINEACION DE POLEAS | | | | | | | | | | N/A |
| CAMBIO DE CORREAS | | | | | | | | | | N/A |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO | | | | | | | | | | N/A |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR | | | | | | | | | | |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES | | | | | | | | | | N/A |
| CHEQUEO DE VALVULAS | | | | | | | | | | N/A |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT | | | | | | | | | | ✓ |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA | | | | | | | | | | N/A |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO | | | | | | | | | | ✓ |
| LIMPIEZA GENERAL | | | | | | | | | | ✓ |
| LUBRICACION GENERAL | | | | | | | | | | ✓ |

| EQUIPOS | | | | Presión | | Temperatura | | | |
|---------|---------------------------------------|--|------|---------|--------|-------------|------------|--------|--------|
| CHILLER | CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA | | | Entrada | Salida | Entrada | Salida | PSI/°C | |
| | | Trif | Mono | | | | | | |
| | | | | R | S | T | Nom. | Amp | |
| | | | | | | | | Amp | |
| | | | | | | | | Amp | |
| | | | | | | | | Amp | |
| | | | | | | | | PSI/° | |
| | | | | | | | | PSI/° | |
| | | | | Baja | | Alta | | | |
| | | | | Baja | | Alta | | | |
| | | | Trif | Mono | R | S | T | Nom | |
| | M.Split | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR | | | | | | | Amp |
| | Split | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR | | | | | | | Amp |
| | Comp | MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR | | | | | | | Amp |
| | Ventana | PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) | | | Baja | | Alta | | PSI/°G |
| | Vrv | | | | Frio | | | | |
| | Vrv UI | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN | | | | Calor | | C° | |
| | | | Trif | Mono | R | S | T | Nom | |
| | Uma | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 | | ✓ | 0.55 | | 0.52 | 0.85 | Amp |
| | | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 | | | | | | | Amp |
| | Fan Coil | MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) | | | 5.2 | | 4.3 | A/M/B | °C |
| | Vex / Vin | TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) | | | | | | | °C |
| ✓ | Cortina de aire | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN | | | | | Frio/Calor | | |

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 31-05-2021

Técnico 1: Xavier Matute Técnico 2: Miguel Angel Delgado

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Supervisor Mantenimiento
Fernando Cavia
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica