CLEANERINGENIERIA

ORDEN DE TRABAJO

Equipo: Ubicación: Descripción: Marca: Modelo: Serie:	Fan Coil Piso 4 Mo Centro, Hall Sur Oriente YORK YGFC12CBAHEFXLEG 50531E19667089	N° De Activo: Cliente: Periodo Ejecución Area Mantención preventiva		50002134-0 Mo Marzo, 2021 ✓			
LIMPIEZA DE FILTROS LIMPIEZA SERPENTIN AGUA LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CHEQUEO DE CORREAS ALINEACION DE POLEAS CAMBIO DE CORREAS LIMPIEZA REJILLA DE EXTR LIMPIEZA DE TERMOSTATO LIMPIEZA DE DIFUSORES LIMPIEZA DE SISTEMA DE COLIMPIEZA SERPENTIN CONI	A FRIA RACCION BAÑO CONDENSADO (DESAGUE)	VRV FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT VENTANA	UMA M. SPLIT	CHILLER CORTINA
REAPRETE DE BORNERA DE CHEQUEO DE VALVULAS REVISION AUDITIVA DE ROE LIMPIEZA Y REVISION CIRC LIMPIEZA DE MOTOR ELECT LIMPIEZA GENERAL LUBRICACION GENERAL EQUIPOS CHILLER	E MOTORES DAMIENTOS Y VENT FUITO DE CONTROL DE FUERZA	Trif	Mono	Entrada R	Presión Salida S	Entrada	eratura Salida PSI/°C Nom. Amp Amp Amp Amp Amp Amp Amp PSI/°
M.Split Split Comp Ventana Vrv Vrv UI Uma Fan Coil Vex / Vin Cortina de aire	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR PRESION DE REFRIGERANTE (si procede) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1 MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2 MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil) CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN	Trif	Mono Mono V	Baja Baja R Baja Frío R 0.34 0.32 2.5 23 13.1	S Calor S 0.30 0.30 3 3 32.3	Alta C° T 0.28 0.28	Nom Amp Amp Amp PSI/° G Nom O.48 Amp
Observaciones: Fecha Inicio: Técnico 1:		SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA Técnico 2:			Rodrigo Cisternas		
Mante	ncion avia aner Ingenie	ría		V° B° Responsable	Clínica		