

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1498
Ubicación	PISO 16 TORRE SUR	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	SALA DE REUNIONES, PISO 16 TORRE SUR	N° OT	8289
Marca	YORK	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	YGFC06CBAHEFXLEH	Período de Ejecución	Marzo, 2022
Serie	50531H85496996	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.4
Calor	40.6

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.8	3.1	2.4

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.38	0.35	0.32
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 11-03-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica