

Equipo	Mini Split	N° de Activo Fijo	50002889-0
Ubicación	Piso 7		
Descripción	Sector Of. Unc	N° OT	5871
Marca	ANWO	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	MSE 184R	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	C101090300809420120142	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			Medición de Consumos Eléctricos (A)					
			Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Frío	5.2	Ventilador Exterior		✓	0.26			0.34
Calor	41.5	Ventilador Interior						
Retorno		Compresor 1						8.3
		Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica