

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso -2	
Isapre Mas Vida	
ANWO	
FC400CT	
K113065061	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	679
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT	3802
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío 10.9		
Calor	40.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Alta Media	
2.9	2.4	1.9

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.3	0.28	0.26	0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	29-10-2021	

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica