

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	243
Ubicación	Piso -4	N° de Activo Fijo	50001585-0
Descripción	Coasin Entrada	N° OT	9105
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC10CBAH	Período de Ejecución	Abril, 2022
Serie	F020104757	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.4
Calor	38.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.6	1.9	1.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.38	0.35	0.29	0.74
Motor 2	0.42	0.36	0.31	0.74
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 07-04-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica