

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa Nº 5823 Concilio Vaticano
Casa Nº 5823 Clinos
DAIKIN
RYN24CL215
4G86390002849

N° de Activo Fijo S/Reg

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

4579	
Av. Vitacura 5951	
Noviembre, 2021	
Mantención	

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.5			
Calor	44			
Retorno				

		Medición de Consumos Electricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
	✓	0.33			0.6
					10.45
	Trif	Trif Mono		Trif Mono R S	Trif Mono R S T

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva					
Fecha Mantención:	24-11-2021					

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR-Planter

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica