

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	218
Ubicación	PISO 2 CLINICA	N° de Activo Fijo	
Descripción	HALL 1 PISO 2 VITACURA	N° OT	4597
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	FCHW1200W31932P	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	UAGM020288	Área	MantenCIÓN

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.4
Calor	40.7

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.8	2.7	1.8

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.68	0.54	0.48	1.1
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 26-11-2021

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica