

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Azotea P7º Sector Sur Oriente Mo
Uma Pabellón Maternidad Nº1 5.1
YORK
YSM-50M0909HHL
50531G19819041

N° de Activo Fijo 50001874-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3201 Av. Manquehue Norte 1499 Octubre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Ter	Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4		
Calor	0		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	14.7
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		2.51	2.58	2.61	4.85
Motor 2	~		1.12	1.09	1.1	2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito **Rodrigo Cisternas**

19-10-2021

Mantención Grupo 1

OR Plantos

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica