

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	139
Ubicación	Piso -4	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Calidad Unidad De laas	N° OT	3215
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC12CBAHEFR	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	F5011012EF19464	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.6
Calor	38.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.3	1.8

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja
Motor 1	0.46	0.4	0.35
Motor 2	0.51	0.46	0.42
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-10-2021

Técnico 1	José Paricaguan
Técnico 2	Andrés Ramírez




Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica