

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	PISO -1 CLINICA
Descripción	BOX 4-5-6 ODONTOLOGIA
Marca	S&P
Modelo	TD-1300/250 3V
Serie	1002753971

N° de Activo Fijo	50003596-0
N° OT	6898
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Febrero, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor		✓	0.63			0.9

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 04-02-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica