

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	AZOTEA P5° TORRE MEDICA
Descripción	VEX 58 CASINO AREA SUCIA
Marca	S&P
Modelo	MAB/6-665T3/4CUELO
Serie	CO 38258

N° de Activo Fijo	50001789-0
N° OT	2889
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor		✓	3.89			7.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 13-10-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica