



Equipo:	Fan Coil	N° De Activo:	2008625-1
Ubicación:	Piso -1 Resonancia Magnetica	Cliente:	Cas
Descripción:	Resonancia Magnética - Ingreso De Urgencia Y Hospitalización	Periodo Ejecución	Diciembre, 2021
Marca:	YORK	Area	
Modelo:	42CE004313AL2	Mantenición preventiva	✓
Serie:	E4313AL206061551877222		

[illegible]

EQUIPOS					Presión		Temperatura			
					Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C	
CHILLER										
			Trif	Mono	R	S	T	Nom.		
										Amp
										Amp
										Amp
										Amp
										Amp
PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 1 (si procede)									PSI/°	
PRESION DE REGRIGERANTE COMPRESOR 2 (si procede)									PSI/°	
			Trif	Mono	R	S	T	Nom		
	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR							Amp	
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR							Amp	
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR							Amp	
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Baja		Alta		PSI/°G	
	Vrv				Frío	Calor				
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					C°			
			Trif	Mono	R	S	T	Nom		
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1		✓	0.31	0.29	0.27	0.39	Amp	
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2							Amp	
✓	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)			2.9	2.6	2.3	A/M/B		
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)			26.8				°C	
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			11.5	40	Frío/Calor		°C	

Observaciones:	SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA
----------------	----------------------------------

Fecha Inicio:	<u>17-12-2021</u>		
Técnico 1:	<u>Xavier Matute</u>	Técnico 2:	<u>Luis Osorio</u>

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantenición
QR Cleaner

Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica
---------------	--	---------------------------

