

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Equipo      | Mini Split                     |
| Ubicación   | Jardín Manquehue               |
| Descripción | Radioterapia, Sala Maquina 2 A |
| Marca       | YORK                           |
| Modelo      | YOJA36FS-ACR                   |
| Serie       | THS-10                         |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| N° de Activo Fijo    | 50002877-0       |
| N° OT                | 2149             |
| Edificio             | Vitacura 5951    |
| Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Área                 | Mantenición      |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción                    | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Limpieza de Condensador                              | ✓ |
| Limpieza de Evaporador                               | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones       | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos        | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor                       | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante  | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |     | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |
|------------------------------|-----|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
|                              |     |      |      | R                                   | S    | T    | Nominal |
| Frío                         | 9.6 |      | ✓    | 0.43                                |      |      | 1.4     |
| Calor                        |     |      |      |                                     |      |      |         |
| Retorno                      |     | ✓    |      | 3.95                                | 3.86 | 3.91 | 4.6     |
|                              |     |      |      |                                     |      |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 27-09-2021

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | Rodrigo Cisternas |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica