

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|-----------------------|
| Equipo | Purificador de Aire |
| Ubicación | Piso 8 Hall Torre Sur |
| Descripción | Piso 8 A Torre Medica |
| Marca | AEROLITE |
| Modelo | APH1015 |
| Serie | 19011900263 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| N° de Activo Fijo | 12003881-0 |
| N° OT | 3985 |
| Edificio | Av. Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Noviembre, 2021 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Limpieza/cambio de filtro | ✓ |
| Limpieza de sensores | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica) | ✓ |

| | | |
|-------------------------------------|----------|----------------|
| | L | Nominal |
| Medición de Consumos Eléctricos (A) | 0.09 | 0.2 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 05-11-2021

| | |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica