

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Piso 7	
Sector Of. Unc	
ANWO	
MSE 184R	
C101090300809420120142	

N° de Activo Fijo

50002889-0

2190

Vitacura 5951

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Septiembre, 2021 Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.3	
Calor	42.7	
Retorno		

			Medición de Consumos Electricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.22			0.34
Ventilador Interior						
Compresor 1		<b>✓</b>	5.79			8.3
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención:

27-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1
QR Quebbar

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica