

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Piso -1 Est. Antiguo	
Vex Casino Piso -1	
SODECA	
NEOLINEO315V	
7003315000003	

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 7292 Vitacura 5951 Febrero, 2022 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		<b>~</b>	1.25			1.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica