

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fai	n Coil
Piso 2 H	labitacion
Norte,	Hab 217
1A	IWO
FCA	400CT
K113	065087

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

~	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	929
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

10063
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.5	2.9	2.3	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.29 0.27 0.25 0.42

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	04-04-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez Técnico 2 **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica