

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Convenio Vitacura
Mini Split Convenio Vitacura
ANWO
MOV-18HN-Q
C1013669212611726130017

N° de Activo Fijo 50002298-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7367
Vitacura 6080
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	9				
Calor	32.4				
Retorno					

	Trif		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
		Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.07			0.13
Ventilador Interior		<b>✓</b>	0.16			0.32
Compresor 1						4.52
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-02-2022		

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica