

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|--|
| Equipo | Ventilador Extractor de Aire |
| Ubicación | TECHO INTERMEDIO NORTE, PISO 6, VITACURA |
| Descripción | VEX HABITACIONES 543 - 544 |
| Marca | SODECA |
| Modelo | CSXRT-400-1.5 |
| Serie | S/Reg |

| | |
|----------------------|-------------------|
| N° de Activo Fijo | 50003988-0 |
| N° OT | 9206 |
| Edificio | Av. Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Abril, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Chequeo de correas | ✓ |
| Alineación de poleas | ✓ |
| Cambio de correas | ✓ |
| Limpieza de rejillas de extracción | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Lubricación de rodamientos | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica) | ✓ |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 0 |
|-------------------------------------|---|

| | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
| | | | R | S | T | Nominal |
| Motor | ✓ | | 1.79 | 1.77 | 1.72 | 2.4 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 11-04-2022

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica