

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	166
Ubicación	Piso 6 Mo	N° de Activo Fijo	50002141-0
Descripción	Central Hall Norte Poniente	N° OT	4989
Marca	YORK	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	YGFC12CBAHEFXR	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	50531E19667107	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.5
Calor	42

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.4	3.6	2.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.32	0.28	0.24	0.48
Motor 2	0.29	0.27	0.25	0.48
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-12-2021

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas




Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica