

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Sala Cuna	
Sala Cuna- Comedor Mamá 1Er Piso	
OCEAN	
CES9E-DOO	
JAA0WAH8179558000465_	

N° de Activo Fijo

50001707-0

N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

7594 Lauca 1296 Febrero, 2022 Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	8.9		
Calor	43.8		
Retorno			

	Trif Mono		Medición de Cons	umos Eléctricos (A)		
		Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.22			0.35
Ventilador Interior						
Compresor 1						4
Compresor 2						

Observaciones: Se realiza mantención preventiva	Se realiza mantención preventiva	

Fecha Mantención: 22-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupb 1 QR Slabbar Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica