

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Mini Split |
|---------------------------------|
| Piso -2 Estac. |
| Urgencia Escolar Sala De Lavado |
| OCEAN |
| CES24E-D00 |
| JAA06B68175392000393 |

N° de Activo Fijo 50002927-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 4642 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Noviembre, 2021 |
| Mantención |

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | | | |
|------------------------------|----|--|--|--|--|
| Frío | 9 | | | | |
| Calor | 35 | | | | |
| Retorno | | | | | |

Técnico 1

Técnico 2

| | | | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------------------|------|----------|------|---|-------------------------------------|---------|--|--|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal | | |
| Ventilador Exterior | | ✓ | 0.93 | | | 1.7 | | |
| Ventilador Interior | | | | | | | | |
| Compresor 1 | | | | | | 11.4 | | |
| Compresor 2 | | | | | | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 29-11-2021 | | |

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Xavier Matute

Luis Osorio

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica