

Equipo	Mini Split
Ubicación	Piso 5 Rafael Maluenda Muro Presentacion
Descripción	Sala Examen Consulta N° 3
Marca	LG
Modelo	ARNU12GSBL2
Serie	601KCZP1CN89

N° de Activo Fijo	50003056-0
N° OT	3175
Edificio	Rafael Maluenda 1600
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	6.5		✓	0.2	0.18	0.16	0.29
Calor	36.8						
Retorno							

Ventilador Exterior
Ventilador Interior
Compresor 1
Compresor 2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
----------------	----------------------------------

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica