

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Piso 7 Rafael Maluenda Muro Presentacion	
Area Comun Norte	
LG	
ARNU24GSCL2	
601KCVU14255	

N° de Activo Fijo

N° OT

Edificio Período de Ejecución Área 1536
Rafael Maluenda 1600
Septiembre, 2021
Mantención

50003086-0

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓]
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
~	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9			
Calor	37			
Retorno				

			Medición de Consumos Electricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.2			0.29
Ventilador Interior						
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	11-09-2021	

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica