

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Purificador de Aire
Piso 8 Hall Torre Sur
Piso 8 B Torre Medica
AEROLITE
APH1015
19011900250

N° de Activo Fijo	12003886-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8211
Av. Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza general del equipo
Limpieza/cambio de filtro
Limpieza de sensores
Limpieza de motor eléctrico
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

	L	Nominal
Medición de Consumos Eléctricos (A)	0.11	0.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 09-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica