

# ORDEN DE TRABAJO

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| Equipo      | Fan Coil                         |
| Ubicación   | Piso 1 Torre Sur                 |
| Descripción | Admisión Manquehue, Gestión Cama |
| Marca       | YORK                             |
| Modelo      | YGFC10CBAHEFXR-E                 |
| Serie       | F5020014EK08750                  |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Correlativo de Fan Coil | 382           |
| N° de Activo Fijo       | S/R           |
| N° OT                   | 3623          |
| Edificio                | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución    | Octubre, 2021 |
| Área                    | Mantenimiento |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 12.4 |
| Calor                        | 37.5 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3                                   | 2.2   | 1.4  |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.28                                | 0.25  | 0.24 | 0.55    |
| 0.3                                 | 0.28  | 0.25 | 0.55    |
|                                     |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 28-10-2021

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Luis Osorio          |

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica