

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire					
Azotea P7º Sur Poniente Mo					
Uma Neonatologia Intensivo 5.11					
YORK					
YSM-50M0709HHL					
50531G19819039					

N° de Activo Fijo 50001884-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5011 Av. Manquehue Norte 1499 Diciembre, 2021 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	12.5			
Calor	38.9			

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	14.2
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		2.96	2.91	2.92	4.85
Motor 2	~		1.13	1.14	1.16	2

Observaciones: Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantencion Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica