

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 2 Torre Sur
Le Fournil ( Cocina / Autoservicio )
YORK
YGFC08CBAHEF-L
F5030014EK08676

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
N/A	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	789
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3588 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	14.5		
Calor	37.2		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.52 0.48 0.45 0.65 0.55 0.5 0.47 0.65

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
		-
Fecha Mantención:	28-10-2021	

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica