

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5827 Concilio Vaticano
Casa N° 5827 Convenio 4
ANWO
GES24E-D00
63229942682

N° de Activo Fijo	

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3570
Vitacura 6080
Octubre, 2021
Mantención

S/R

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.9	
Calor	43.8	
Retorno		

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.22			0.36
Ventilador Interior						
Compresor 1						9
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Andrés Ramírez

Mantención Grupo 1

OR Diamón

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica