

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil | |
|------------------------|--|
| Piso 1 Habitaciones | |
| Sur, Pediatría Hab.136 | |
| YORK | |
| MKT3-400FG30 | |
| 50531C64669273 | |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1788 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT 5968 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|----|--|
| Frío | 10 | |
| Calor | 40 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|
| Alta | Media | Baja | | |
| 2.7 | 2.1 | 1.5 | | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.28 0.26 0.24 0.34

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | <u> </u> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 16-01-2022 | | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

16-01-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas**

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica