

|              |                   |                        |               |
|--------------|-------------------|------------------------|---------------|
| Equipo:      | Fan Coil          | N° De Activo:          | S/R           |
| Ubicación:   | Piso 1 Mo         | Cliente:               | Mo            |
| Descripción: | Unidad Enfermería | Periodo Ejecución      | Octubre, 2021 |
| Marca:       | YORK              | Area                   |               |
| Modelo:      | YGFC12CBAHEFXLG   | Mantencción preventiva | ✓             |
| Serie:       | 50531E9667087     |                        |               |

|   | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS                               |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE                  |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA                      |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| CHEQUEO DE CORREAS                                |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| ALINEACION DE POLEAS                              |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| CAMBIO DE CORREAS                                 |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO               |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO                            |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES                             |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)       |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR                    |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR                     |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES                    |     |          |     |          |       |         |     |          |         |         |
| CHEQUEO DE VALVULAS                               |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT           |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA |     | N/A      |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO                       |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LIMPIEZA GENERAL                                  |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |
| LUBRICACION GENERAL                               |     | ✓        |     |          |       |         |     |          |         |         |

| EQUIPOS |                                       |  |      | Presión |        | Temperatura |        |            |        |
|---------|---------------------------------------|--|------|---------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| CHILLER | CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA |  |      | Entrada | Salida | Entrada     | Salida | PSI/°C     |        |
|         |                                       | Trif                                       | Mono |         |        |             |        |            |        |
|         |                                       |  |      | R       | S      | T           | Nom.   |            |        |
|         |                                       |  |      |         |        |             |        | Amp        |        |
|         |                                       |  |      |         |        |             |        | Amp        |        |
|         |                                       |  |      |         |        |             |        | Amp        |        |
|         |                                       |  |      |         |        |             |        | Amp        |        |
|         |                                       |  |      |         |        |             |        | Amp        |        |
|         |                                       |  |      | Baja    |        | Alta        |        | PSI/°      |        |
|         |                                       |  |      | Baja    |        | Alta        |        | PSI/°      |        |
|         |                                       |  |      |         |        |             |        |            |        |
|         |                                       |  | Trif | Mono    | R      | S           | T      | Nom        |        |
|         | M.Split                               | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR        |      |         |        |             |        |            | Amp    |
|         | Split                                 | MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR        |      |         |        |             |        |            | Amp    |
|         | Comp                                  | MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR            |      |         |        |             |        |            | Amp    |
|         | Ventana                               | PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)       |      |         | Baja   |             | Alta   |            | PSI/°G |
|         | Vrv                                   |  |      |         | Frío   |             |        |            |        |
|         | Vrv UI                                | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN       |      |         |        |             | C°     |            |        |
|         |                                       |  |      |         |        |             |        |            |        |
|         |                                       |  | Trif | Mono    | R      | S           | T      | Nom        |        |
|         | Uma                                   | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1    |      | ✓       | 0.36   | 0.34        | 0.32   | 0.48       | Amp    |
|         |                                       | MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2    |      | ✓       | 0.37   | 0.35        | 0.33   | 0.48       | Amp    |
| ✓       | Fan Coil                              | MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg) |      |         | 2.8    | 2.4         | 1.8    | A/M/B      |        |
|         | Vex / Vin                             | TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)        |      |         | 26     |             |        |            | °C     |
|         | Cortina de aire                       | CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN       |      |         | 10.2   | 40.1        |        | Frío/Calor | °C     |

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 08-10-2021

Técnico 1: José Paricaguan Técnico 2: Andrés Ramírez





Carlos Briceño  
Supervisor de Mantencción  
QR Cleaner



Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica

