



| | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA | | | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE CORREAS | | | ✓ | | | | | | | |
| ALINEACION DE POLEAS | | | ✓ | | | | | | | |
| CAMBIO DE CORREAS | | | N/A | | | | | | | |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO | | | ✓ | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR | | | | | | | | | | |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES | | | ✓ | | | | | | | |
| CHEQUEO DE VALVULAS | | | N/A | | | | | | | |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT | | | ✓ | | | | | | | |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA | | | N/A | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO | | | ✓ | | | | | | | |
| LIMPIEZA GENERAL | | | ✓ | | | | | | | |
| LUBRICACION GENERAL | | | ✓ | | | | | | | |

| |
|----------------------------------|
| Observaciones: |
| SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA |

Mantenimiento Grupo 1
QR 010001

~~Supervisor Mantención~~
~~Fernando Cavia~~
~~OR Cleaned~~

| | | |
|----------------------|---|----------------------------------|
| Firma Técnico | V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería | V° B° Responsable Clínica |
|----------------------|---|----------------------------------|