

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Mini Split | |
|-------------------------|--|
| PATIO MANQUEHUE PISO -1 | |
| RADIOTERAPIA, CONSULTA | |
| ANWO | |
| GES12ED00 | |
| 487433267172 | |

N° de Activo Fijo

50002871-0

8196

Mantención

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

AV. VITACURA 5951 Marzo, 2022

Limpieza de filtros

Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Limpieza de Condensador

Limpieza de Evaporador

Chequeo de válvulas

Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones

Revisión y limpieza de componentes eléctricos

Reapriete de borneras de motor

Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ |
|----------|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | |
|------------------------------|------|--|--|
| Frío | 8.6 | | |
| Calor | 32.1 | | |
| Retorno | | | |

| | | | | | · · · | |
|---------------------|------|----------|------|---|-------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Ventilador Exterior | | ~ | 0.16 | | | 0.3 |
| Ventilador Interior | | ~ | 0.18 | | | 0.4 |
| Compresor 1 | | | | | | 3.7 |
| Compresor 2 | | | | | | |
| - | | • | • | • | • | • |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 09-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 **Xavier Matute Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica