

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	PISO 8 TORRE NORTE
Descripción	SALA DE EXAMENES BRONCOPULMONAR
Marca	S&P
Modelo	ILT/4-355
Serie	1003844846

N° de Activo Fijo	50003748-0
N° OT	9874
Edificio	AV. VITACURA 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0
-------------------------------------	---

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor	✓		1.24	1.28	1.25	9.1

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
----------------	----------------------------------

Fecha Mantención: 26-04-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica