

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	72
Ubicación	Piso -2	N° de Activo Fijo	50003038-0
Descripción	AREA LIMPIA VACUNATORIO, PISO -2 TORRE SUR	N° OT	3945
Marca	ANWO	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	FCA400CT	Período de Ejecución	
Serie	K115031398	Área	Mantención

Limpieza de filtros	
Limpieza serpentín de Agua Caliente	
Limpieza serpentín de Agua Fria	
Limpieza rejilla de extracción de baño	
Chequeo y limpieza de termostato	
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	
Limpieza de motor eléctrico	
Limpieza general del equipo	

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	
Calor	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja

Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1				
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención:

Técnico 1

Técnico 2

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica