

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Gatera Auditorio P3º Torre Sur
Uma 07 Cafeteria Le Fournil
YORK
XTI-030X036-BADA050A
CHPMXT0342

N° de Activo Fijo 50001005-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 7935 Vitacura 5951 Febrero, 2022 Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Ter	Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.4		
Calor	41.3		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		1.34	1.39	1.42	2
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 25-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantencjön Grupb 1
QR Qlabbar

Firma Técnico

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica