

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Refrigerador |
|-----------------------|
| Piso 5 Clínica |
| Periférica Piso 5 Sur |
| LG |
| LT44BGP |
| 803TRYD0N794 |

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 4348 |
|-----------------|
| Vitacura 5951 |
| Noviembre, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Funcionamiento de termostato de cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | | |
|------------------------------|-----|--|--|--|
| Gabinete | 3.4 | | | |
| Freezer | | | | |

Medición de Consumos Eléctricos (A)

L Nominal

Compresor 0.74 1.5

Ventilador

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Fecha Mantención: | 16-11-2021 | | |

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica