

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Piso -1 Norte Mo
Vex Sala Camaras Frigorificas
ZIEHL-ABEGG
FE050-VDK41.V7
8236257

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

5613
Av. Manquehue Norte 1499
Junio, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor		~	1.5	1.2	1	1.85	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Técnico 1

Técnico 2

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito Derbyn Bueno

18-06-2021

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica