

ORDEN DE TRABAJO

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Equipo      | Cortina de Aire         |
| Ubicación   | SUB.1º MO               |
| Descripción | CA-1325 LAVADO DE OLLAS |
| Marca       | CLARK                   |
| Modelo      | CAC-120C2               |
| Serie       | A1808092715             |

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Nº de Activo Fijo    | S/R                      |
| Nº OT                | 7854                     |
| Edificio             | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Período de Ejecución | Febrero, 2022            |
| Área                 | Mantenición              |

|   |   |
|---|---|
| Reapriete de bornera de motores                 | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones  | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                     | ✓ |
| Limpieza general del equipo                     | ✓ |
| Cambio de rodamientos                           | ✓ |
| Inspección de resistencia eléctrica (si aplica) | ✓ |

|                                       |      |      |
|---------------------------------------|------|------|
|                                       | Alta | Baja |
| Mediciones de Velocidad de Aire (m/s) | 8.7  | 7    |

|         |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |     |         |
|---------|------|------|-------------------------------------|---|-----|---------|
|         | Trif | Mono | R                                   | S | T   | Nominal |
| Motor 1 |      | ✓    | 0.68                                |   | 0.5 | 0.85    |
| Motor 2 |      |      |                                     |   |     |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 28-02-2022

|           |               |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio   |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

Vº Bº Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Vº Bº Responsable Clínica