

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Retorno

Observaciones:

Técnico 1

Técnico 2

Mini Split	
Subterráneo N°4 Estacionamiento	
Bodega Sequmed 2	
MIDEA	
MOABW-12HN1	
341B506250409140120533	

N° de Activo Fijo

50003843-0

N° OT

Edificio

Área

Período de Ejecución

Noviembre, 2021 Mantención

4687

Av. Vitacura 5951

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

~	
✓	
~	
>	
>	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)					
Frío	9.2				
Calor	43.9				
Retorno					

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Se realiza mantención preventiva

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
	~	2.97			3.6	
	>	0.24			0.5	

Fecha Mantención:	30-11-2021			

 $) \cap ($ Mantención Grupo 1
QR Olabber

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica