

ORDEN DE TRABAJO

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Equipo      | Unidad Manejadora de Aire  |
| Ubicación   | Sala De Maquinas P7° Sur B |
| Descripción | Uma Habitacion 618 Utmo    |
| Marca       | INTERCAL                   |
| Modelo      | MF00-16-12-14-0-H          |
| Serie       | 13607.1.2.1                |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| N° de Activo Fijo    | 50003203-0       |
| N° OT                | 2451             |
| Edificio             | Vitacura 5951    |
| Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Área                 | Mantenición      |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Chequeo de correas                                   | ✓ |
| Alineación de poleas                                 | ✓ |
| Cambio de correas                                    | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente      | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones       | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |
| Lubricación de rodamientos                           | ✓ |
| Inspección de juntas, lonas y aislación              | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 12.4 |
| Calor                        | 39.5 |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 14.2 |
|-------------------------------------|------|

|         |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |
|---------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
|         | Trif | Mono | R                                   | S    | T    | Nominal |
| Motor 1 | ✓    |      | 1.18                                | 1.25 | 1.24 | 2.6     |
| Motor 2 |      |      |                                     |      |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 30-09-2021

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | Rodrigo Cisternas |

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica