

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	SUB.1º MO
Descripción	CA-1331 CUARTO FRIO
Marca	CLARK
Modelo	CAC-120C2
Serie	8500210001331

N° de Activo Fijo	50002852-0
N° OT	4525
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.1	6.9

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.48		0.38	0.55
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 22-11-2021

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica