

Equipo	Split Ducto
Ubicación	P3° Torre Médica
Descripción	Split 10 Pabellón HT N° 3
Marca	LENNOX
Modelo	HP18413V7M
Serie	5188HO8695

N° de Activo Fijo	12001201-0
N° OT	7873
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Febrero, 2022
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	9.5		✓	0.64			1.2
Calor	34.2		✓	1.25			2.3
Retorno							9

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 01-03-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica