

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 5 Mo
Lavado De Incubadoras
YORK
YGFC04CBAHEFR
50530F60168822

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

S/R N° OT **Edificio**

N° OT	2031	
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499	
Período de Ejecución	Septiembre, 2021	
Área	Mantención	

788

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.7	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.1	2.8	2.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.24 0.22 0.2 0.38

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	ón: 23-09-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos**



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica